

Certyfikat Nr MLTB-028-2022 do Świadectwa Rekomendacji Montażu



Program Rekomendacji Montażu Pro Quality organizowany przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. oraz vortal Oknotest.pl - sprawdzenie szczelności i jakości wykonania montażu okien w budynku wznoszonym

Firma: **SZYMKO s.c. Kamil Szymczuk, Marcin Koprowski**
www.szymko.com.pl

Badana próbka: badanie przepuszczalności powietrza oraz wodoszczelności połączenia okna z ościeżem w budynku wznoszonym

Wyniki badań zawarte są w raporcie z badań nr: MLTB-4494-2022



Metoda badania:		przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia		wodoszczelność zraszanie bez różnicy ciśnień powietrza i przy różnicy ciśnień	odporność na obciążenie wiatrem powtarzalna próba ciśnieniowa parcie i ssanie wiatru	przepuszczalność powietrza średnia z pomiarów nadciśnienia i podciśnienia, pomiar wykonany po powtarzalnej próbie ciśnieniowej	
Wymiar w świetle otworu (B x H mm)	 1510 x 1980	Pa	m ³ /hm	ciśnienie 0Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków ciśnienie 600Pa czas zraszania 15 min. brak przecieków	50 cykli -300Pa do 300Pa	Pa	m ³ /hm
		10	0.00			10	0.00
		25	0.00			25	0.00
		50	0.00			50	0.00
		100	0.00			100	0.00
		150	0.00			150	0.00
		300	0.00			300	0.00
		600	0.00			600	0.00
kryterium spełnione		kryterium spełnione		kryterium spełnione			

Komponenty montażowe

Warstwa wewnętrzna: ILLBRUCK SP 925 (T-I-SP925). **Warstwa środkowa:** Pianka pistoletowa greenteQ XXL 900ml 70. **Warstwa zewnętrzna:** Folia Illbruck ME 501 membrane pro extreme. Krawędzie wokół membrany dodatkowo zabezpieczone uszczelniaczem egro plus fastan tf-s. **Podwalina:** kształtka z purenitu o wymiarach szer. 60mm x wys. 40mm. Podwalina jest mocowana mechanicznie z oknem i doszczelniania hybrydowym uszczelniaczem SP025 Illbruck. Okno zlicowane z zewnętrzną płaszczyną muru.

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

Badania wykonał oraz ocenił wyniki:
Kier. Laboratorium Adam Mścichowski



Wałbrzych, 15.10.2022 r.

Program Rekomendacji Montażu, to pierwszy w Polsce i jedyny w Europie program weryfikacji jakości usług montażu okien i drzwi balkonowych oparcie o badania szczelności połączeń okna z ościeżem bezpośrednio na placu budowy. Program Rekomendacji Montażu, to efekt współdziałania laboratorium badawczego, jednostki notyfikowanej, Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej oraz portalu Oknotest.pl, a także działanie będące kolejnym po Rankingu, Testach okien i Programie Rekomendacji Technicznych przedsięwzięciem w ramach inicjatywy Pro Quality



Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
58-306 Wałbrzych, ul. Wrocławska 142B
tel.: +48 696 050 073, fax: + 48 74 6614140
http://www.badaniaokien.pl e-mail: biuro@badaniaokien.pl

Notyfikowana jednostka
(notified body) NB 2189